

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/967,AKTUALNOSCI-11062104-r-Wyciek-amoniaku-z-instalacji-w-Zwoleniu.html>
04.05.2024, 17:52

Strona znajduje się w archiwum.

11.06.2014

AKTUALNOŚCI 11.06.2104 r. Wyciek amoniaku z instalacji w Zwoleniu

W dniu 09.06.2014r ok. godz. 21 na terenie zakładu zlokalizowanego w Zwoleniu nastąpiło rozszczelnienie amoniakalnej instalacji chłodniczej. Zdarzenie spowodowało emisję amoniaku do powietrza atmosferycznego. Przybyłe na miejsce zdarzenia specjalistyczne jednostki Państwowej Straży Pożarnej zlikwidowały wyciek amoniaku z instalacji oraz ograniczyły zasięg oddziaływania par amoniaku ustawiając kurtyny wodne. Powstała w trakcie działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej woda amoniakalna zebrana została częściowo w sieci kanalizacji deszczowej zakładu i po dodatkowym rozcieńczeniu wodą, pod nadzorem odprowadzona do miejskiego kolektora burzowego, a następnie do rzeki Zwolenki.

W związku ze zdarzeniem ewakuacji poddano 6 osób z terenu zakładu oraz 1 osobę spoza terenu zakładu na czas około 2 godzin. Poszkodowany został 1 pracownik zakładu, który został hospitalizowany na okres 12 godzin.

Podczas działań ratowniczych prowadzonych na terenie zakładu, pracownicy WIOŚ Del. w Radomiu pobrali do analiz laboratoryjnych wody rzeki Zwolenki powyżej i poniżej wylotu, którym odprowadzone zostały wody z akcji ratowniczej.

W dniu 10.06.2014r. WIOŚ Del. w Radomiu rozpoczął kontrolę w zakładzie. Po przeprowadzeniu kontroli oraz po otrzymaniu wyników badań prób wody rzeki zostaną podjęte dalsze działania dotyczące zdarzenia.

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)