

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1359,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-z-dnia-17-pa.html>
20.04.2024, 07:36

Strona znajduje się w archiwum.

17.10.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 17 października 2017 r. w sprawie poważnej awarii zaistniałej w zakładzie Mars Polska Sp. z o.o. działającego na terenie gminy Sochaczew.

W dniu 12 października 2017 r. na terenie zakładu Mars PolskaSp. z o.o. działającego na terenie gminy Sochaczew, w wyniku rozszczelnienia separatora oleju w miejscu zamontowania układu pomiarowego temperatury doszło do wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej.

Ze wstępnych ustaleń oględzin miejsca zdarzenia, jakie po zakończeniu działań ratowniczych zostały przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku wynika, że:

- 2-3 kg amoniaku uwolnionego z instalacji chłodzącej systemem wentylacji zostało wprowadzone do powietrza,
- pomiary stężenia amoniaku w powietrzu na terenie zakładu prowadzone przez Komendę Powiatową PSP w Sochaczewie, nie wykazały zawartości stwarzającej zagrożenie dla ludzi,
- pozostały w instalacji amoniak w ilości ok 60 kg w sposób kontrolowany został wprowadzony do paletopojemników z wodą
- nie doszło do wprowadzenia wodnego roztworu amoniaku do kanalizacji,

W wyniku zdarzenia awaryjnego nie odnotowano osób poszkodowanych.

Dalsze ewentualne działania WIOŚ w Warszawie w przedmiotowej sprawie są uzależnione od ustaleń powziętych w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych.

[Następny Strona](#)

